

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Макарьевский
детский сад «Колосок»

Отчет

по подготовке к эксплуатации в осенне - зимний период 2019-2020 годов, в части
обеспечения пожарной безопасности.

1. Организованы и проведены внеплановые инструктажи с ответственными и должностными лицами и работниками учреждений образования, при этом акцентировано внимание на соблюдение пункта 42 Правил противопожарного режима в РФ. В соответствии с которым, запрещено оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и(или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя, а также запрещено пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;
2. Руководителем учреждения проведена ревизия с привлечением специалиста, и проведена замена устаревшей электропроводки в метод кабинете, электророзеток в группах, прачечной, спортивном зале, на случай отключения электроэнергии установлено аварийное освещение.
3. Обеспечено поддержание в исправном состоянии, своевременное и качественное техническое обслуживание систем автоматической противопожарной защиты.
4. При проведении противопожарных инструктажей с воспитателями и обслуживающим персоналом особое внимание уделено порядку действий при сработке автоматической пожарной сигнализации, включающих в себя осмотр всех помещений на предмет отсутствия признаков загорания при подозрении на ложное срабатывание.

Заведующий ДОУ

Л.Л.Камнева

